

**Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»  
Управления делами Президента Российской Федерации**  
Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23  
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079

в отделении I Москва УФК по г. Москве

**Испытательный лабораторный центр**

Место осуществления лабораторной деятельности  
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23

Телефон/факс: (495)970-97-74; (499)141- 85-23; (499)149-76- 49

e-mail ИЛЦ: [kreml-org@mail.ru](mailto:kreml-org@mail.ru)

Уникальный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательного  
лабораторного центра

  
О.М. Чекмарев  
Дата утверждения и выдачи протокола

«20» мая 2022г.

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№05/56-366/ПР-22**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «Монарх бизнес клуб логистик. ИНН: 9706007653.Юридический адрес: 119049, г. Москва ул. Шаболовка, дом 23, кв. 424, Российская Федерация).
2. Место отбора:	119049, г. Москва ул. Шаболовка, дом 23, кв. 424, Российская Федерация. Точка (место) отбора: Складское помещение. Заявка № 366/22 от 11 мая 2022 г.
3. Наименование продукции, состав и область применения:	<b>Плитка глазурованная керамогранитная для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, каминов или стен, торговой марки «Primavera»</b>  Состав:Керамогранит  Область применения: Для внутренних и внешних строительно-отделочных работ в жилых и общественных зданиях и сооружениях
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	<b>IGPL (IKAA GRANITO PVT. LTD.), адрес: Survey No. 164. At.Lakaddhar, Matel Road, 8A National Highway, tal wankaner morbi, Gujarat India-363621, Индия</b>
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	<b>Типовой представитель: Плитка глазурованная керамогранитная, торговой марки «Primavera»</b>
6. Дополнительная информация	Пробы отобраны заказчиком. Испытательный лабораторный центр не несет ответственность за отбор и доставку проб.
7. Дата получения образца на испытания:	<b>12 мая 2022 г.</b>
8. Дата проведения испытаний:	<b>12 – 20 мая 2022г.</b>
9 . НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:	<b>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010. Глава II. . Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества, пункт 12</b>
10. Код образца (пробы):	<b>. 05-56.366.07.01.Д-22</b>

*Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения  
Испытательного лабораторного центра  
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.*

## Результаты испытаний

Таблица 1 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод Испытаний
<b>Образец: Плитка глазурованная керамогранитная, торговой марки «Primavera»</b>			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг	Не более 370	196 ±34	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		20±12	
Активность 226Ra, Бк/кг		18± 9	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг		67±18	
<b>Класс материала*</b>	<b>I</b>		

**Примечание:**

\*- в соответствии с ГОСТом 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)»

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

<b>Химик-эксперт</b>	А.Н. Воробейчик	Подпись
----------------------	-----------------	---------